

店舗工事区分表(区画番号6 博多駅博多口2)

資料2-1

項目	工事区分 負担区分		A工事	B工事	C工事	備考
	設計施工	財産帰属	福岡市交通局 福岡市交通局 福岡市交通局	店舗 店舗 福岡市交通局	店舗 店舗 店舗	
建築	1	床	(既存) ・テラゾータイル	・なし	・新設床に係る全工事	
	2	壁	(既設) ・コンクリートブロック	・なし	・新設壁に係る全工事	・区画壁は一時間耐火の壁を躯体まで立ち上げること
	3	天井	(既設) ・コンクリート	・なし	・新設天井(下地共)仕上げ にかかる全工事(防火シャッター用点検口設置含む)	・他設備の維持管理に必要な点検口を設置すること。
	4	金属製建具	(既存) ・防火シャッター、避難用防火戸あり	・なし	・新設建具に係る全工事	・開口部へは特定防火設備を設置すること
	5	その他	・なし	・なし	・既存との取り合いに係る全工事	・店舗の仕様等については、交通局と協議の上、承諾を得ること ・店舗内禁煙とする

## ※注意事項

- ・店舗内の壁及び天井は、下地材及び仕上げとも不燃材料としてください。
- ・床材料については、できる限り燃えにくい材料を使用してください。
- ・店舗内の什器等は、努めて不燃性のものを使用してください。
- ・カーテン、絨毯等は、防災物品を使用してください。防災表示を必ず取り付けてください。
- ・開口部へ防火シャッターを設置し、開店中、常時開放する場合は地下鉄利用者の通行を妨げないよう必要に応じて柵を設けてください。

資料2-2

項目	工事区分 負担区分 設計施工 財産帰属	A工事	B工事	C工事	備考
		福岡市交通局 福岡市交通局 福岡市交通局	店舗 店舗 福岡市交通局	店舗 店舗 店舗	
空調 換気 設備	1 空調設備	・なし	・なし	・店舗の空調設備 に係る全工事	・室外機設置場所は交通局との協議により決定すること ・空調機は火報連動で非常停止させるものとする。
	2 給気設備	・なし	・なし	・店舗の給気設備 に係る全工事	・給気はコンコースよりとること ・区画貫通の必要がある場合は防火ダンパー(FD)を設置すること
	3 排気設備	・なし	・なし	・店舗の排気設備 に係る全工事	・においや油脂がない排気(一般排気)の場合、コンコースへ排 気可 ・区画貫通の必要がある場合は防火ダンパー(FD)を設置すること
給 排 水 設備	4 給水設備	・なし	・なし	・なし	設置不可
	5 排水設備	・なし	・なし	・なし	設置不可

※注意事項

- ・空調・換気設備は事業者で設置してください。
- ・空調・換気設備は、駅防災盤との火報連動停止及び停止信号応答を行う設備を別途設置してください。
- ・厨房設備の設置においては、福岡市火災予防条例第3条の4の規定に適合する必要があります。



